



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ09.Н000879

№ ПС 003173

Срок действия с 01.11.2017 по 31.10.2022

код ОК 034-2014 (ОКПД2):

25.12.10

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан - Торговый Дом" Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая д. 120. ОГРН: 1027739654700. Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031. E-mail: info@doorhan.ru.
(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан - Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая д. 120. ОГРН: 1027739654700. Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031. E-mail: info@doorhan.ru.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ", 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25. Телефон: +74957717472.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Ворота стальные рулонные автоматические, состоящие из стальных профилей RHS52, RHS75, RHS117. Толщина от 0,6 мм до 1,2 мм. ТУ 25.12.10-011-18897806-2017.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности». Класс пожарной опасности К0(45).
(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения от 31.10.2017, ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ССБК RU.21ПБ07 от 02.09.2016. **Протокол испытаний № 1142-С**

Представленные документы Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.ТП.СМ.08208-16 от 18.04.2016 по 18.04.2019, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "РусПромГрупп", номер аттестата аккредитации СДС.ТП.ОС.001128-16. Решение о продлении действия сертификата соответствия от 25.04.2017.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

С.А. Галайчук

Эксперт (эксперты)

А.А. Румянцев

